

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48  
Реквизиты: ОКПО 75824463 ОГРН 1050204212255 ИНН/КПП 0276090570/027601001

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ  
№ RA.RU.710014**

АКТ № 04-4138  
санитарно-эпидемиологического обследования  
от «13» июня 2014 г.

**Наименование:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество используемые для образовательной деятельности по программам дополнительного образования.

**Адрес объекта:** 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энгельса, 1/1;  
450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 215/4;  
450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, 8/1.

**Основание:** заявление вх.№ 01-3642-17 от 12.05.2017.

**Заявитель:** Частное образовательное учреждение Высшего образования «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия», 450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мубарякова, 3.

**Обследование проведено в присутствии:** начальника управления воспитательной и корпоративной работы ЧОУ ВО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» Мякотиной Е.Ф.

**В ходе санитарно-эпидемиологического обследования установлено:**

Частное образовательное учреждение Высшего образования «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» (далее – Академия ВЭГУ) планирует осуществлять образовательную деятельность по дополнительному образованию для детей по физкультурно-спортивной направленности в одноэтажном спортивном здании комплекса нежилых строений по адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 215/4. Занятия для детей в спортивном здании будут организованы с учетом расписаний занятий студентов, во время их отсутствия. Для организации дополнительного образования выделены следующие помещения:

спортивный зал, площадью 258,7 м<sup>2</sup>;

гимнастический зал, площадью 245,6 м<sup>2</sup>;

раздевалки раздельные для девочек и мальчиков, площадью 11 м<sup>2</sup> и 11,4 м<sup>2</sup>;

раздевалки раздельные для девочек и мальчиков, площадью 10,1 м<sup>2</sup> и 9,7 м<sup>2</sup>, с душевыми, площадью 4,1 м<sup>2</sup> и 3,9 м<sup>2</sup> соответственно; санузлами, площадью 1,9 м<sup>2</sup> и 2 м<sup>2</sup> соответственно;

раздельные санузлы для девочек и мальчиков, общей площадью 2,3 м<sup>2</sup> и 5,4 м<sup>2</sup>;

тренерская, площадью 8,2 м<sup>2</sup>.

В спортивном зале и гимнастическом зале батареи не имеют ограждающих устройств.

В раздевалках для девочек и мальчиков оборудованы скамейки, настенные вешалки, расположенные без учета росто-возрастных особенностей детей, также установлены по 1 умывальной раковине с подводкой горячей и холодной воды.

При раздельных раздевалках для мальчиков и девочек, площадью 10,1 м<sup>2</sup> и 9,7 м<sup>2</sup>, имеются: душевые, площадью 4,1 м<sup>2</sup> и 3,9 м<sup>2</sup> соответственно, оборудованные двумя смесителями с гибкими шлангами и душевой насадкой каждый; санузлы, общей площадью по 3,2 м<sup>2</sup> каждый – по 1 раковине для мытья рук и напольному унитазу (чаша «Генуя») со сливом.

Также в корпусе выделены раздельные санузлы для девочек и мальчиков, общей площадью 2,3 м<sup>2</sup> и 5,4 м<sup>2</sup>, оборудованные по 1 унитазу и умывальной раковине. Для сотрудников санузлы выделены в двухэтажном здании комплекса нежилых строений, соединенных между собой.

Уборочный инвентарь планируется хранить в закрытых помещениях, площадью 1,2 м<sup>2</sup> и 1,3 м<sup>2</sup>, расположенных в санузлах и не имеющих доступа детей.

Также на первом этаже двухэтажного здания комплекса нежилых строений для организации дополнительных занятий по творческому направлению выделены:

актовый зал, площадью 330,2 м<sup>2</sup>;

2 гримерки, площадью 8 м<sup>2</sup> и 8,6 м<sup>2</sup>;

помещение для хранения реквизитов, площадью 5,3 м<sup>2</sup>;

раздельные санузлы для девочек и мальчиков перед входом в актовый зал.

Вход будет организован через центральный вход, оборудованный теплым тамбуром. В холле перед вахтой планируется оборудовать напольные вешалки для верхней одежды детей.

В актовом зале на 200 посадочных мест планируется организация и показ театральных постановок, мероприятий по художественной направленности.

Здание подключено к городским сетям холодного, горячего водоснабжения, отопления, канализации. Батареи в основных помещениях имеют ограждающие устройства. Естественное освещение в основных помещениях представлено оконными проемами с защитными устройствами в виде штор или жалюзи, в спортивном зале – в виде сеток, искусственное освещение – светодиодными лампами с защитными арматурами.

Все помещения имеют внутреннюю отделку, позволяющую проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В первом этаже четырехэтажного учебного корпуса по адресу: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, 8/1 планируется организация дополнительной образовательной деятельности для детей дошкольного возраста. Здание не имеет своей территории, для детей выделен отдельный вход, оборудованный теплым тамбуром. Помещения, используемые для дополнительной образовательной деятельности детей изолированы.

Для осуществления дополнительной образовательной деятельности выделены следующие помещения:

гардероб, площадью 6,4 м<sup>2</sup>;

кабинет для развивающих занятий с дошкольниками, площадью 62,7 м<sup>2</sup>;

кабинет логопеда, площадью 15,1 м<sup>2</sup>;

актовый зал (кабинет для общения), площадью 51,4 м<sup>2</sup>;

санузел для детей, общей площадью 11,5 м<sup>2</sup>;

санузел для сотрудников, общей площадью 12 м<sup>2</sup>;

Гардероб планируется оснастить вешалками с учётом росто-возрастных особенностей детей, оборудовать полки для обуви.

Кабинет для развития детей дошкольного возраста оборудован 5 одноместными нерегулируемыми столами и регулируемыми стульями, детской игровой мебелью (стол и стулья), настенной доской с софитом, шкафчиками для игрушек; кабинет логопеда – мягкой кушеткой и диваном с поверхностью, подвергающейся обработке влажным способом, регулируемым столом и стулом, зеркалом. В кабинете для развития детей планируется проводить различные виды занятий, в том числе и рисование.

Актовый зал (кабинет для общения) оснащен настенной доской с софитами, телевизором, стеллажом для дидактических материалов, 4 мягкими диванами, стульями, кондиционером для улучшения параметров микроклимата.

В санузлах для детей и сотрудников выделены умывальные зоны и зоны санитарных узлов. В умывальной зоне для детей установлены 2 умывальные раковины для мытья рук, мыло, бумажные полотенца, корзины для мусора; в зоне санитарных узлов оборудованы две раздельные кабинки по унитазу для мальчиков и девочек. В санузле для сотрудников выделена 1 кабина с унитазом, шкаф и 2 стеллажа для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезсредств; в умывальной зоне – 2 умывальные раковины для мытья рук.

Здание подключено к городским сетям холодного, горячего водоснабжения, отопления, канализации. Батареи в основных помещениях имеют ограждающие устройства. Естественное освещение в основных помещениях представлено оконными проемами с защитными устройствами в виде штор светлых тонов, искусственное освещение – светодиодными лампами с защитными арматурами.

Все помещения имеют внутреннюю отделку, позволяющую проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В нежилых помещениях встроенно-пристроенных к двенадцатиэтажному жилому зданию по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энгельса, 1/1 планируется организация дополнительной образовательной деятельности для детей по технической и художественной направлениям (центр творческого развития). Здание не имеет своей территории, организован вход с фасада здания, оборудованный теплым тамбуром. В данных помещениях учебный процесс для студентов не организован.

Для осуществления дополнительной образовательной деятельности выделены следующие помещения:

холл, площадью 52,9 м<sup>2</sup>;  
гардероб, площадью 15,5 м<sup>2</sup>;  
мастерская рукоделия, общей площадью 30,5 м<sup>2</sup>;  
мастерская вокала, площадью 46,6 м<sup>2</sup>;  
швейная мастерская, площадью 22,4 м<sup>2</sup>;  
мастерская современных технологий, площадью 19,3 м<sup>2</sup>;  
мастерская конструирования, площадью 19,5 м<sup>2</sup>;  
мастерская моделирования, площадью 23,9 м<sup>2</sup>;  
мастерская танцевального искусства, площадью 47,9 м<sup>2</sup>;  
мастерская изобразительного искусства, площадью 36,3 м<sup>2</sup>;  
мастерская ручного труда, площадью 35,9 м<sup>2</sup>;  
игровая для детей дошкольного возраста, площадью 25,6 м<sup>2</sup>;  
мастерская праздников (лепки), площадью 23,8 м<sup>2</sup>;  
раздельные санузлы для мальчиков, девочек, детей дошкольного возраста и сотрудников, площадью 14,2 м<sup>2</sup>, 21,1 м<sup>2</sup>, 16 м<sup>2</sup> и 2,5 м<sup>2</sup> соответственно;  
техническое помещение, общей площадью 27,6 м<sup>2</sup>;  
административный кабинет.

Мастерская рукоделия занимает две смежные комнаты, оборудованные большим столом каждый и стульями. Мастерская вокала оснащена шкафами, фортепиано, телевизором, стульями; швейная мастерская – раскроечным столом, 2 швейными машинками, расположенные перпендикулярно к светонесущей стене с правосторонним естественным освещением, шкафом. Мастерская современных технологий оборудована 5 одноместными столами с мониторами плоским экраном, расположенные перпендикулярно к светонесущей стене. В мастерской конструирования размещены 3 деревянных стола и мягкие сиденья (пуфы) для сбора и игры конструкторов, также шкафами и комодами. Мастерская моделирования оборудована столами, стульями, шкафами. В мастерской танцевального искусства планируется проводить занятия для девочек, для переодевания которых в помещении установлен шкаф с полками, скамейки, на одной из стен оборудовано зеркало. В мастерской изобразительного искусства оборудованы столы, шкафы; мастерская ручного труда – 2 переносными складными верстаками, шкафами, столом. В мастерской праздников планируется организация занятий по лепке полимерной глиной, оборудованная бытовой газовой плитой. Игровая для детей дошкольного возраста оснащена детской мебелью (трансформируемым диваном), стеллажами, на полу выстланы ковры, для чистки которых в техническом помещении имеется пылесос.

Все стулья в помещениях, мягкие диваны в холле оформлены тканевыми накидками, для стирки, сушки и глажки которых в техническом помещении, площадью 13,3 м<sup>2</sup> установлены стиральная машина-автомат, сушилка напольная, гладильная доска.

Санузлы для мальчиков и девочек оборудованы 2-3 унитазами в закрывающихся кабинах, и 3 умывальными раковинами каждый. Санузел для детей дошкольного возраста установлены 2 унита-

за в кабинках и 3 умывальные раковины, также имеются подставки для ног в каждой кабине и возле умывальных раковин, индивидуальные сиденья в количестве 2 штук, и одноразовые накладки на унитаз.

Для хранения уборочного инвентаря в санузле для детей дошкольного возраста установлен закрывающийся шкаф для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезсредств, недоступный для детей.

Здание подключено к городским сетям холодного, горячего водоснабжения, отопления, канализации. Батареи в основных помещениях не имеют ограждающие устройства. Естественное освещение в основных помещениях представлено оконными проемами с защитными устройствами в виде штор светлых тонов, искусственное освещение – светодиодными лампами с защитными арматурами.

Все помещения имеют внутреннюю отделку, позволяющую проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

#### **Несоответствия:**

1. В спортивном и гимнастическом залах в спортивном здании по адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 215/4, и в основных помещениях по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энгельса, 1/1 на отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства, что не соответствует 6.4., СанПиН 2.4.4.3172-14;

2. В раздевалках в спортивном здании по адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 215/4, и гардероб, по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энгельса, 1/1 оборудованы настенные и(или) напольные вешалки без учета росто-возрастных особенностей детей, что не соответствует 7.1., СанПиН 2.4.4.3172-14;

3. При актовом зале по адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 215/4 для детей не выделены отдельные санузлы согласно п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14;

4. В кабинете для развивающих занятий с дошкольниками по адресу: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, 8/1 отсутствует умывальная раковина для мытья рук, что не соответствует п. 4.4., СанПиН 2.4.4.3172-14;

5. В кабинете для развивающих занятий с дошкольниками по адресу: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, 8/1 установлены нерегулируемые одноместные столы, что не соответствует п. 7.1., СанПиН 2.4.4.3172-14;

6. В мастерских моделирования, изобразительного искусства, ручного труда, мастерской праздников по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энгельса, 1/1 не установлены умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, что не соответствует п. 4.4., СанПиН 2.4.4.3172-14;

7. В мастерской современных технологий по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энгельса, 1/1 оборудованы 5 одноместных столов с мониторами плоским экраном без учета площади на 1 рабочее место ( $4,5 \text{ м}^2$  на одно рабочее место), что не соответствует п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;

8. В швейной мастерской по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энгельса, 1/1 швейные машины установлены без учета левосторонней естественной освещенности, что не соответствует п.5.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.

#### **Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено:**

врачом по общей гигиене

отделения гигиены детей и подростков

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Башкортостан»

(Сертификат №3736250)

Н.В. Плотниковой